

Kennzeichnung nach VDE 0245

Die Kennzeichnung der Adern erfolgt durch Farben oder durch Ziffern nach DIN VDE 0245 Teil 1.
 Die festgelegten Farben sollen DIN IEC 304 bzw. HD 402.S2 entsprechen
 Die Anordnung und Zählweise der Adern erfolgt von Innen beginnend mit der Ader-Nr. 1 und wird durch alle Lagen gleichsinnig fortlaufend nach außen gezählt.
 Bei der Kennzeichnung durch Ziffern gilt DIN VDE 0293.



Ader-Nr.	Grund- und Ringfarbe	Ader-Nr.	Grund- und Ringfarbe
1	weiß	31	grün blau
2	braun	32	gelb blau
3	grün	33	grün rot
4	gelb	34	gelb rot
5	grau	35	grün schwarz
6	rosa	36	gelb schwarz
7	blau	37	grau blau
8	rot	38	rosa blau
9	schwarz	39	grau rot
10	violett	40	rosa rot
11	grau rosa	41	grau schwarz
12	rot blau	42	rosa schwarz
13	weiß grün	43	blau schwarz
14	braun grün	44	rot schwarz
15	weiß gelb	45	weiß braun schwarz
16	gelb braun	46	gelb grün schwarz
17	weiß grau	47	grau rosa schwarz
18	grau braun	48	rot blau schwarz
19	weiß rosa	49	weiß grün schwarz
20	rosa braun	50	braun grün schwarz
21	weiß blau	51	weiß gelb schwarz
22	braun blau	52	gelb braun schwarz
23	weiß rot	53	weiß grau schwarz
24	braun rot	54	grau braun schwarz
25	weiß schwarz	55	weiß rosa schwarz
26	braun schwarz	56	rosa braun schwarz
27	grau grün	57	weiß blau schwarz
28	gelb grau	58	braun blau schwarz
29	rosa grün	59	weiß rot schwarz
30	gelb rosa	60	braun rot schwarz
		61	schwarz weiß